


Schemat Zasilania 230V



RKO

RKO

FR 101	LED		RCD- In 25A Iz 30mA	B 16A		RCD- In 25A Iz 30mA	B 10A	B 10A	B 10A		RCD- In 25A Iz 30mA	B 10A	B 10A		RCD- In 25A Iz 30mA	B 10A	B 10A
40A				Gn -1faz RACK			CA	PSU-RIO	KD			DEP.	St.Oper.			Rez	Rez



ISM EUROCENTER S.A.
02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71

Obiekt
Składnica w Lublińcu

Tytuł rysunku
Schemat zasilania RK0

Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branża
Projektował	inż. Dariusz Mocarski	Nr uprawnień	DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Jacek Jachowicz	Nr uprawnień	Lic. pr.zab.tech. 5888	Podpis	Skala
Sprawdził	inż. Bronisław Skobudziński	Nr uprawnień	Bł/163/75 , Bł/126/89	Podpis	Nr Rysunku
					6.12