

Schemat Zasilania 230V

PD -1 RKO

FR 101	LED	 RCD- In 25A Iz 30mA	B 16A	 RCD- In 25A Iz 30mA	B 10A	B 10A		 RCD- In 25A Iz 30mA	B 10A	B 10A	B 10A	
												
40A			Gn -1faz RACK		CA	Rez			Kam.11 Kam.10	Kam.13 Kam.12	Kam.15 Kam.14	

<div><div></div><div>ISMEUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71</div></div>		
ObjektSkładnica w Strzałkowie - Magazyn Zewnętrzny Swiecie		
Tytuł rysunkuSchemat zasilania 230 V - PD-1, RKO		
BranżaSystemy Zabezpieczenia Technicznego	StadiumProjekt Wykonawczy	BranżaSWiN, KD, TVU
Projektowałmgr inż. Sebastian Szmitd	Nr uprawnień3167/P/2013	Data20.09.2013
Opracowałmgr inż. Tomasz Darocha	Nr uprawnieńST-225/81	Skala
Sprawdziłmgr inż. Tomasz Darocha	Nr uprawnieńST-MDT/001000041	Nr Rysunku22_006