






WYKAZ POMIESZCZEŃ			
LP.	RODZAJ POMIESZCZENIA	RODZAJ PODŁOGI	POW. UŻYTKOWA [m2]
2.1	KŁATKA SCHODOWA	POS. BETONOWA	5,94
2.2	MAGAZYN	POS. BETONOWA	660,18
2.3	MAGAZYN	POS. BETONOWA	352,20
2.4	WINDA TOWAROWA	-	4,43
2.5	MAGAZYN	POS. BETONOWA	355,58
OGÓŁEM			1378,33

OZNACZENIA OPRAW:

-  - RAYLUX LB LED 1235 ED IP44 7100 840 51W/5900Lm
-  - ARGUS WALL LED IP44 1200 840 44W/3100Lm
-  - LugClassic p/t PLX LED IP65 600x600 5100 840 33W/4350Lm
-  - awaryjna AXNO 6W IP65 1h
-  - awaryjna AXPO 6W IP65 1h
-  - ewakuacyjna EXIT 1W IP65 1h
-  - ewakuacyjna EXIT P 1W IP65 1h

-  - rozdzielnica RG2
-  - tablica oświetleniowa zasilajaco-sterownicza dla pom. nr 2.5
-  - tablica oświetleniowa zasilajaco-sterownicza dla pom. nr 2.2 cz.prawa
-  - tablica oświetleniowa zasilajaco-sterownicza dla pom. nr 2.2 cz.lewa
-  - tablica oświetleniowa zasilajaco-sterownicza dla pom. nr 2.3

Inwestor			Agencja Rezerw Materiałowych 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 45	Arkusz: -12-
Obiekt (temat):			Modernizacja budynku magazynowego nr 4. Instalacje elektryczne.	Nr rys. 2
Nazwa rysunku:			PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH	Data: 10.2016r
Podzi: 1:100			- PIĘTRO.	
Projektant:	Nazwisko i imię		Uprawnienia	Podpis
	mgr inż. Krzysztof Popiołek		UANI.V 8388/180/90 Specjalność: Instalacyjna Zakres: elekt. i urządzenia elektr.	

Uwaga:
Nad miejscem zainstalowania hydrantów i gaśnic ppoż. zainstalować oprawy awaryjne AW2 (Eśr≥5Lx)

