
YKY 5x16mm2
ZASILANIA DO RB
TE1
YKY 5x16mm2
ZASILANIA DO TABLIC
TE1
ZK-7
ZK1b
LZ
ZK-8
ZK3a
PRĄD 1
PRĄD 2
PRĄD 3
R = 30
Ohm
Pin= 43 475 W
Psz= 15 000 W
In=22,82 A
YAKY 4x95mm2
TE2
YKY 5x16mm2
ZASILANIA DO TABLIC
TE2
ZK-9
Pin= 34 300 W
Psz= 12 000 W
In=18,25 A
ZK-10
TE3
YKY 5x16mm2
ZASILANIA DO TABLIC
TE3
ZK-11
Pin= 41 000 W
Psz= 15 000 W
In=22,82 A
YAKY 4x25mm2
ZASILANIE ZKnZ
ZK-1 — ZK-12
Pin= 104 375 W
Psz=72 000 W
kz=0,7 Psz=56 400 W
In=55,3 A
ZK-1
HASŁA
250A
Pin= 67 400 W
Psz= 44 500 W
kz=0, Psz=36 000 W
In=54,76 A
ZK-2 — ZK-4
Pin= 178 750 W
Psz= 72 400 W
In=110,13 A
ZK1b
PRZYŁĄCZE Z TRAFO
REZERWA ZASILANIA
MAGAZYNU NR.2
ZK-12
ZK3b
HASŁA
250A
Pin= 12 000 W
Psz= 10 000 W
In=15,21 A
PH-1
PUSZKA
HERMETYCZNA
LZ
Pi=0 W
Psz=0 W
In=0 A
REZERWA
ZK-2
ZK1b
HASŁA
250A
Pin= 17 300 W
Psz= 8 500 W
In=14,45 A
YKY 5x6mm2
ZASILANIE DO TABLIC
TE1 ORAZ RB
LZW
100 W/30X
TE1 balkon
ZASILANIE TABLIC TE1"
Pin= 8 000 W
Psz= 4 000 W
In=6,85 A
Pin= 11 300 W
Psz= 5 000 W
In=7,61 A
PH-2
PUSZKA
HERMETYCZNA
TP
ZK-3
ZK1b
HASŁA
250A
YKY 5x4mm2
ZASILANIE DO
TABLICY
POMIESZCZENIA
POMP
Pin= 6 000 W
Psz= 4 000 W
In=6,85 A
PH-3
PUSZKA
HERMETYCZNA
ZK-4
ZK1b
PH-4
PUSZKA
HERMETYCZNA
TE7
YKY 5x6mm2
ZASILANIA DO
TABLICY TE7
ZK-5
ZK1b
HASŁA
250A
Pin= 11 300 W
Psz= 5 000 W
In=7,61 A
PH-5
PUSZKA
HERMETYCZNA
ZK-6
ZK1b
HASŁA
250A
YKY 5x4mm2
ZASILANIA DO RB
Pin= 8 000 W
Psz= 4 500 W
In=6,85 A
Pin= 21 000 W
Psz= 16 300 W
In=25,10 A
REZERWA
YAKY 4x25mm2
YAKY 4x95mm2
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 4C
05-825 GRODZISK MAZ.
TEL. 22 754 61 00
PROJ. BUDOWLANY
BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE
AUTOR:
MAREK BIAŁOSZYC
UPRAWNIENIA:
DATA
LUTY 2024
SKALA
1:100
NUMER RYSUNKU
11