RZUT PARTERU skala 1:100
Instalacja c.o.



UWAGI:

1. Przy oznaczaniu typu grzejnika –C oznacza grzejnik stalowy płytowy PURMO Compact z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62–66 firmy Oventrop z głowicą termostatyczną typu Uni XH OVENTROP.
2. Przewody rozdzielcze, podejścia pod grzejniki i aparaty grzewcze wykonać z rur i złączek ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie STEEL, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa – technika połączeń Press
3. Podejścia pod rozdzielacze wykonać z rur stalowych instalacyjnych łączonych przez spawanie.
4. Na przewodach powrotnych przy podejściach do grzejników typu PURMO Compact zamontować zawór grzejnikowy powrotny prosty z nastawą wstępną typ Combi–3–P firmy OVENTROP umożliwiający odcięcie, opróżnienie i napełnienie grzejnika.
5. Na przewodach zasilających przy podejściach do grzejników typu PURMO Compact zamontować zawory termostatyczne proste z nastawą wstępną, typ AV 6 firmy OVENTROP.
6. Długość grzejnika opisana na rysunku jest mimimalnną długością wymaganą dla zapewnienia optymalnej ilości ciepła.
7. Wszystkie podejścia grzejnikowe nie opisane na rysunku traktować jako DN 18.

LEGENDA:

- 1 / 16° — oznaczenie pomieszcz.
- CV22–45 1,0m n 3 646W — grzejnik płytowy
- przewody zasilające instalacji
- przewody powrotne instalacji
- 8 / 1 — oznaczenie pionu, nr pionu
- Aparat grzewczo–wentylacyjny VOLCANO V20 – prod. EuroHeat
- Zawór regulacyjny VM–2–2,5 prod. Danfoss
- Zawór odcinający
- przyłącze z rur preizlowanych
- podpory na rurociągi

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO–INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam ul. Rycerska 20/7 18–400 Łomza				
NR DT 12/2015	BRANŻA sanitarna	STADIUM P.W.	SKALA 1:100	ARK. NR 1
OBIEKT: Instalacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Składnicy ARM w Komorowie przy ul. Różańskiej 88; 07–310 Ostrów Mazowiecka.				

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. Adasiewicz	PDL/0116/PWOS/08	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. A. Florczyk	PDL/0117/PWOS/08	