poziom por.96,00 m n.p.m.

Węzeł	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Dno wykopu [m n.p.m.]	Kąt załamania [°]	Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]
S1	101,04	100,10	0,94	0,00	100,10		101,04
W2	101,04	100,12	0,92	5,50	100,12		101,80
S2	101,20	100,13	1,07	10,60	100,13		101,20
S3	101,23	100,14	1,09	13,70	100,14		101,23
W3	101,24	100,15	1,09	17,50	100,15		101,24
S4	101,26	100,17	1,09	21,70	100,17		101,26
S5	101,17	100,19	0,98	30,70	100,19		101,17
W4	101,19	100,20	0,99	32,90	100,20		101,19
S6	101,21	100,20	1,01	33,85	100,20		101,21
S7	101,18	100,23	0,95	44,65	100,23		101,18
W5	101,18	100,24	0,94	46,85	100,24		101,18
S8	101,22	100,26	0,96	53,85	100,26		101,22
S9	101,21	100,28	0,93	61,25	100,28		101,21
W6	101,21	100,29	0,92	62,75	100,29		
S10	101,20	100,30	0,90	65,65	100,30		101,20
S11	101,28	100,31	0,97	71,55	100,31		101,28
S12	101,35	100,35	1,00	83,65	100,35		101,35
S14	101,36	100,36	1,00	85,85	100,36		101,36
S15	101,20	100,39	0,81	95,25	100,39		101,11
S16	101,11	100,40	0,71	101,55	100,40		101,11

Odcinek	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Długość [m]	Objętość wykopu [m3]	Spadek	Materiał
S1–W2	PCV315 / 0,30	5,50	2,88	−0,30	PCV
W2–S2	PCV315 / 0,30	5,10	2,54	−0,30	PCV
S2–S3	PCV315 / 0,30	3,10	1,83	−0,30	PCV
S3–W3	PCV315 / 0,30	3,80	2,23	−0,30	PCV
W3–S4	PCV315 / 0,30	4,20	2,29	−0,30	PCV
S4–S5	PCV315 / 0,30	9,00	4,83	−0,30	PCV
S5–W4	PCV315 / 0,30	2,20	1,23	−0,30	PCV
W4–S6	PCV315 / 0,30	0,95	0,47	−0,30	PCV
S6–S7	PCV315 / 0,30	10,80	5,43	−0,30	PCV
S7–W5	PCV315 / 0,30	2,20	1,18	−0,30	PCV
W5–S8	PCV315 / 0,30	7,00	3,32	−0,30	PCV
S8–S9	PCV315 / 0,30	7,40	3,63	−0,30	PCV
S9–W6	PCV315 / 0,30	1,50		−0,30	PCV
W6–S10	PCV315 / 0,30	2,40	2,01	−0,30	PCV
S10–S11	PCV315 / 0,30	5,90	2,89	−0,30	PCV
S11–S12	PCV315 / 0,30	12,10	6,09	−0,30	PCV
S12–S14	PCV315 / 0,30	2,20	1,25	−0,30	PCV
S14–S15	PCV315 / 0,30	9,40	4,42	−0,30	PCV
S15–S16	PCV315 / 0,30	6,30	2,63	−0,30	PCV

Hektometr: 0 … 1 +0,02 [dam]



UWAGA:

1. Instalacje kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC, D315mm.
2. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
3. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych.
4. Wskaźnik zagęszczenia α=0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami α=1,0

WOD–MAX ul. Dworcowa 49, 62–400 Słupca		
Inwestor:	Agencja rezerw Materiałowych Składnica w Strzałkowie ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, 62–420 Strzałkowo	
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM SEPARATORA Strzałkowo, 62–420 Strzałkowo, działka nr 416/19	
Projektował: mgr inż. Sławomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:100/100
	BRANŻA: INSTALACYJNA	DATA: 11.2016r.
	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
Opracował: inż. Karolina Fagasińska	RYSUNEK NR 11	