





4 przetłoczenia– zasłepione
otwory przyłączeniowe



POŁOŻENIE ZAWORU HYDRANTOWEGO 52
W PŁASZCZYŹNIE BOCZNEJ



UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-2(hydranty 52) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 2”
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52.

Hydrant wewnętrzny zawieszany z dwoma węzami płasko składanymi φ52mm ułożonymi w kołysce.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  <i>mgr inż. Mirosław Łopato</i> 77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314			
TEMAT: WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA			
INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH Kamienica Królewska ul. Sosnowa 1			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan ciepłote, wentylacyjne i gazowe		1:5
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. MARCIN CHRZAN	POM/0047/PWOS/10 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan ciepłote, wentylacyjne i gazowe		LISTOPAD 2016
NAZWA RYSUNKU: RYSUNEK ROBOCZY SZAFKI HYDRANTOWEJ WEWN.			RYS. Nr 11