



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr Zdzisław Sotewin Nr upr. 388/07
Słupsk, dnia 18.11.2016 r.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
bez uwag: STWIFRD7AM z uwagami:

[Signature]

promie PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Mirosław Łopato 77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314			
TEMAT:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W MAGAZYNIE "A"		
INWESTOR:	AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH Kamienica Królewska ul. Sosnowa 1		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan cieplne, wentylacyjne i gazowe	<i>[Signature]</i>	1:100
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. MARCIN CHRZAN	POM/0047/PWOS/10 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan cieplne, wentylacyjne i gazowe		LISTOPAD 2016
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
mgr inż. MAREK PIEPRZNIK	AN/B346/75/82 specj. sieci, inst. i urządzenia elektryczne i energetyczne		
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNEK MAG. "A"			2
PLAN INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWN.			

4

3

STAL OC. DN65mm

ŚLUZA EWAK.
pow. uż. 3,82 m²
posadzka betonowa

SAMOREGULUJĄCY KABEL
GRZEJNY 15-17W/m ESR15
L= 70m

**WZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWOPOŻAROWYCH**
Zdzisław Solowin Nr upr. 355/97
K. dnia 18.11.2016
ONOSĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI
CHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
O: STWIERDZAM *(własnoręcznie)*



NAZWA RYSUNKU:	RYS. Nr
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNEK MAG. "D" PLAN INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWN.	5

RYS. Nr
5