

**Do Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku magazynowego w Resku – postępowanie nr BPzp.261.51.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż otrzymał prośbę o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy na pionową część gzymsu powinna być zamontowana płyta PSK gr. 5 cm?

Odpowiedź

Na pionową część gzymsu zgodnie z dokumentacją techniczną należy zamontować płytę gr. 5 cm.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca po wykonanych pracach powinien przedstawić dokument NRO, czyli nierozprzestrzeniający ognia na cały układ docieplenia dachu?

Odpowiedź

Wykonawca po wykonanych pracach, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, powinien przedstawić dokument NRO na cały układ docieplenia dachu przy zastosowaniu materiałów odpowiedniego producenta.