


ISTN. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

PROJ. ONAZDO 09-Z P44

ISTN. OPRAWA 2x36W do przemysłu

OPRAWA NR. ONTEC SMS

PROJ. WŁĄCZNIK

ZAKRES OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| NR POM | NAZWA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²] | WYKOŃCZENIE PODŁÓG | WYKOŃCZENIE ŚCIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | KOMÓRKA PRZYJĘĆ | 91,00 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.2 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH | 925,59 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.3 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH RADIOTERAPII SILNIE DZIAŁAJĄCYCH | 42,49 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.4 | KOMÓRKA EKSPEDYCYJNA | 90,19 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.5 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ZBIOZA | 66,33 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.6 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH RADIOTERAPII SILNIE DZIAŁAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ZBIOZA | 20,80 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.7 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 3,30 | TERAKOTA | GLAZURA H=2,0M |
| 1.8 | KOMÓRKA PRZYJĘĆ | 66,06 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.9 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH | 43,53 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.10 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH | 429,37 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.11 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH SFAKSOWANYCH | 44,92 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.12 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH WSTRZYMANYCH / KONTROLNYCH | 43,47 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.13 | WYDAWALNIA | 65,07 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | LAKIERNIA GLINKI W KLIPS FARBA EMULSYJNA |
| 1.14 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 5,55 | TERAKOTA | GLAZURA H=2,0M |
| 1.15 | TOALETA PRACOWNICZA | 3,21 | TERAKOTA | GLAZURA H=2,0M |
| 1.16 | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE | 12,18 | PŁYTKI GRES ZWYCZAJNE | FARBA EMULSYJNA |
| RAZEM | | 1953,52 | | |

Uwagi:

Obwód oświetleniowy i gniazdowy w pom. 1.3 zasilać z rozdzielnicy R4/1
Rozdzielnię doposażyć w zabezpieczenie obwodu oświetleniowego i obwodu gniazdowego.

Obwód oświetleniowy i gniazdowy w pom. 1.5 i 1.6 zasilać z rozdzielnicy R2/1
Rozdzielnię doposażyć w zabezpieczenie obwodu oświetleniowego i obwodu gniazdowego.

Obwód oświetleniowy i gniazdowy w pom. 1.11i 1.12 zasilać z rozdzielnicy R6/1
Rozdzielnię doposażyć w zabezpieczenie obwodu oświetleniowego i obwodu gniazdowego.

Obwód oświetleniowy oświetlenia awaryjnego zasilać z najbliższych istniejących opraw oświetlenia AW.

Rzut parteru- instalacja elektryczna

Hurtownia farmaceutyczna

NAGOLSKI
architektura i budownictwo
Ełk, ul.Małeckich 2 tel./fax 0087 621 33 93

październik 2017

1:100

Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2 19-301 Ełk

mgr inż. Tomasz Supronowicz upr. nr POL/0069/PBE/16
mgr inż. Andrzej Tarczenko

instalacje elektryczne

E-1