



Słup do  
zdemontowania na  
pomocie/ wymiana  
słupa wraz z oprawą

Szafka oświetleniowa SO

Szafka oświetleniowa SO1

LEGENDA

- OPRAWA ZPSO ROSA ELBA LED 33W 3500K kolor czarny montowana na słupie 4m SAL-4- B60 kolor czarny lub równoważna
- OPRAWA ZPSO ROSA Iskra LED 36W 5000K T4 montowana na słupie 6m, wysięgnik podwójny łukowy 0,95m , stopień nachylenia 5 lub równoważna
- OPRAWA ZPSO ROSA 213232/6/DW Iskra LED 36W 5000K DW montowana na słupie 6m, wysięgnik pojedynczy łukowy 0,95m, stopień nachylenia 5 lub równoważna
- OPRAWA ZPSO ROSA 213232/6/SP Iskra LED 36W 5000K SP montowana na słupie 6m, wysięgnik pojedynczy łukowy 0,95m, stopień nachylenia 5 lub równoważna
- TRASA KABLA YAKXs nn ZASILAJĄCEGO + BEDNARKA FeZn 25x4

O1 NUMER SŁUPA  
-16(22)- DŁUGOŚĆ TRASY W METRACH

PROJEKT:  
Remont instalacji oświetlenia terenu w  
Magazynie Zamiejscowym Agencji Rezerw  
Materiałowych w Giżycku, ul. Chopina 1.

INWESTOR:  
Agencja Rezerw Materiałowych  
00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45

PROJEKTANT:  
ENERGOTECHNIKA  
ANDRZEJ TIMCZENKO  
NIP: 8461444940, Regon: 200889059  
ul. Waryńskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwałki  
biuro@energotechnika.net

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Tomasz Supanowicz	PDL/0069/PBE/16	
WSPÓŁPRACA:		Podpis
mgr inż. Andrzej Timcenko		
mgr inż. Barbara Sych		

Faza projektu  
PROJEKT WYKONAWCZY  
Branża  
ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku  
ZAGOSPODAROWANIE  
TERENU - OŚWIETLENIE

Skala 1:500	Data 06.04.2018	Nr rysunku E1
----------------	--------------------	------------------