

SYMBOL	Nazwa
C1	Oprawa nastropowa PC 2X24W T5 E IP65 lub równorzędne
C1 Aw	Oprawa nastropowa PC 2X24W T5 E IP65 Aw 2h AT lub równorzędne
Ew	Oprawa nastropowa NEPTUN T5 2x80W IP65 lub równorzędne
Ew	Neptun 1x58W PC IP65 EVG Aw 2h AT
	Olympia 2 1x250W Odbl. Asym. IP65 (26117) lub równorzędne
Ek	Oprawa ewak. jednostronna 8W 3h C
	Łącznik pojedynczy
	Łącznik pojedynczy hermetyczny
	Rozdzielnia elektryczna
	Gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V 16A ze stykiem ochronnym
	Gniazdo 230/400V 16A ze stykiem ochronnym
	przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego
z	zestaw gniazd
	wlacznik uruchamiający system gaszeniowy
SW	falownik sterujący pracą wentylatorów kanałowych E800 2,25kW 3f i E800 7,5kW 3f lub równorzędne

"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-3 AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU

Adres: Ul.Żeromskiego 44, 72-315 RESKO
dz. nr geod. 332/2
powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
ENERGETYKA

Inwestor:
Agencja Rezerw Materiałowych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projektował:	nr upr.bud.	podpis
inż.Henryk Gałgański	27/64	
Opracował:		
mgr inż.Jarosław Zieńkowicz		
Sprawdził:		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU

Skala 1:200
Data 12. 2016
Nr rys. E 1

Kable i przewody układać na drabinkach kablowych pionowych oraz poziomych montowanych do ścian i sufitu hali.
Drabinki kablowe poziome montować na wysokości ok. 4-5m .
Korytka kablowe pionowe z przykrywką.