









Poziom porównawczy 305,00 m n.p.m.

Miejsce skrzyżowania przebudowywanej instalacji wodociągowej z istniejącą instalacją/siecią elektryczną należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie na przewodzie elektrycznym dwudzielnej rury ochronnej typu Arot o długości min. L=3m .

 teren istniejący
 proj. instalacja wodociągowa
 dwudzielna rura ochronna typu Arot
 taśma ostrzegawcza z wtopioną taśmą stalową

 Zasuwa odcinająca dn100 z obudową teleskopową
 docieplenie warstwą keramzytu o grubości 20cm

STADIUM: Projekt Budowlany	SKALA 1:100/500	DATA: 07.2018	NR RYS.: 6
-------------------------------	--------------------	------------------	---------------