

Wysokość zbiornika: 2,47 m

Kręgi z betonu C35/45

Nieprzepuszczalny

Skosy przy dnie: Tak

Podest obsługowy: Nie


Całkowita liczba pomp: 2


FIT V06DA-622/EAD0-4-M0011-523-P

1,10 kW

H07RN-F 7 G 1,5 mm<sup>2</sup>

Długość kabla: 10 m



Wielobranżowa Pracownia Projektowa <b>WNIPROJEKT</b>					
02-750 Warszawa, ul. Patkowskiego 6 m 20    Pracownia Prażmów tel/fax 48 664 70 94 tel. kom. 501 507 352					
Nazwa:	Przepompownia ścieków WIŁO (PS)				nr rysunku:
Branża:	Sanitarna				5
Stadium:	Projekt budowlany				
Imię i nazwisko:		Specjalność:		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. Elżbieta Godleś	instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		MAZ/0031/ ZOOS/04	 2018 r.