



# Agencja Rezerw Materiałowych

Warszawa, dnia 09.08.2019 r.

BPzp.261.48.2019/442

## Do Wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku administracyjnego w Składnicy ARM w Lublińcu – znak sprawy: BPzp.261.48.2019*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Rynny i piony na budynku mieszkalnym oraz rynny na budynku administracyjnym są w bardzo złym stanie i w związku z tym nie nadają się do ponownego montażu. Czy można uwzględnić w kosztorysie wymianę na nowe z blachy powlekanej?

### **Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej.

### **Pytanie nr 2**

Czy wszystkie obróbki (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrówki, listwy) na budynku mieszkalnym i administracyjnym można wykonać z blachy powlekanej?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich obróbek na budynku administracyjnym i mieszkalnym z blachy powlekanej.




**Pytanie nr 3**

Czy kominy na budynku administracyjnym wykonane z blachy kwasoodpornej należy zdemontować i ponownie zamontować na nowym dociepleniu ze wzmocnieniem z konstrukcji drewnianej?

**Odpowiedź:**

Kominy na budynku administracyjnym wykonane z blachy kwasoodpornej należy zdemontować i ponownie zamontować po dociepleniu dachu.

PREZES  
z up. Dyrektor  
Biura Prawnego  
  
Dariusz Brociek