



UWAGA
Centraly P.Poż. zasilić ze złącza kablowego ZK1 z zabezpieczeniem typ S301816
zabudowanego w skrzynce PCV przewodem typu HDG3x2,5mm²

NOWA CZĘŚĆ

UWAGA
1. W Pomieszczeniu urządzeń biurowych (06)
dokończyć dodatkowo dwa gniazda wtyczkowe i dwa gniazda komputerowe DATA

STARA CZĘŚĆ

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226		
Temat	Remont budynku administracyjnego	Projekt bud.-wyk.
Adres	Lisowice, 59-230 Prochowice (dz. nr 632 obręb Lisowice)	Branża elektryczna
Inwestor	Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa	Data 22.07.2019
Tyt. rys.	RZUT PARTERU Instalacja gniazdowa	Skala 1:75
Projektant upr. proj. nr 98/89/Lw Sprawdzający	mgr inż. Stanisław Tomczyk	Rys. nr 2
Opracował	mgr inż. Stanisław Tomczyk	