


ROZDZIELNICA TM.1.1



HSLCH-JZ 0,6/1 kV 14x1,0 mm² CPR: min. B2ca-s1b, d1, a1
Rozdz. TM1.1 - Kasety ster.

KASETA STERUJĄCA OŚWIETLENIA
KS01.1, KS01.2, KS01.3

MSC - MODUŁ WIELOSTOPNIOWEGO STEROWANIA
CENTRALNEGO DO PRZEKĄŹNIKÓW
BISTABILNYCH
MSZ - MODUŁ STEROWANIA CENTRALNEGO DO
PRZEKĄŹNIKÓW BISTABILNYCH

WSZYSTKIE POŁA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
I ZASILANMI POMIĘSZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT

O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7/A	O7/B	O8/A	O8/B	O9/A	O9/B
82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W	82 W
OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE	OŚWIETLENIE WĘWNETRZNE
N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm	N20xH 3 x 1,5 mm

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

jt-energy
tel: 605-609-773
e-mail: jtenergy@op.pl

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć
20-151 Lublin
ul. Stelczyńska 32 lok. 7
NIP: 546-156-15-05
REGON: 140709000

E-11
nr rys.

Temat: Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 5
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych 00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Temat rys. SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM CZ.1

Projektował: mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracował: inż. Marcin Kędziarski

Sprawdził: inż. Krzysztof Kędziarski upr. bud. nr LUB/0148/POOE/10
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Data opr.: 04.2020 r

Faza: PBW

Skala: ND

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć
20-151 Lublin
ul. Stelczyńska 32 lok. 7
NIP: 546-156-15-05
REGON: 140709000