SPOSÓB WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z KANAŁEM CIEPŁOWNICZYM



Uwagi:

1. Końce rur osłonowych na odcinku 0,5m wypełnić pianką poliuretanową,
2. W przypadku zbliżenia się do kanału ciepłowniczego na odległość mniejszą od 0,5 m należy rurę osłonową wypełnić w całości pianką poliuretanową.
3. Przy pracach ziemnych przy kanale ciepłowniczym należy dopilnować zabezpieczenia szczelności kanały łupinowego lub wylewanego.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO – INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 Łomża

NR DT	BRANŻA	STADIUM	SKALA	ARK. NR
12/2020	sanitarna	P.W.	– – – –	7

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja wewnętrzna gazu niskiego ciśnienia w istniejącej kotłowni w Składnicy Agencji Rezew Materiałowych w Szepietowie.

ADRES INWESTYCJI: ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo, działka nr ewid.: 952

TYTUŁ RYSUNKU: Sposób wykonania skrzyżowania z kanałem ciepłowniczym.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Florczyk upr. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. PDL/0117/PWOS/08	24.09.2020	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Adasiewicz upr. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. PDL/0116/PWOS/08	24.09.2020	