



Białystok, dnia 17 września 2020 r.

**PODLASKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok

WZ.5595.29.2020.AG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 961), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku o sygnaturze BIL-Sk11-ZT.260.35.2020/419 z dnia 24 sierpnia 2020 r., który złożył Pan Józef Zaremba, Kierownik Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, w sprawie zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo pożarowe w sposób inny niż określono to w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jw., stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, którą opracowali rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Krzysztof Wilamowski (upr. KG PSP nr 673/2017) oraz rzeczoznawca budowlany mgr inż. Jerzy Zygmunt Dawdo (upr. GINB nr 147/99/R), w związku ze zmianą sposobu zasilania kotłowni, z oleju opałowego na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1, stanowiącej część budynku administracyjno – magazynowego Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, **postanawiam wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w wyżej wymienionych przepisach techniczno – budowlanych, dla budynku administracyjno – magazynowego Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych, zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 2 w Szepietowie, na działce o numerze ewidencyjnym: 952, polegających na:**

- 1. wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożaru,**
- 2. montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla pomieszczenia kotłowni.**

Wyżej opisane ponadstandardowe rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w rozdziale 7. przedłożonej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego obiektu, tj.: lokalizacji kotłowni zasilanej paliwem gazowym o gęstości względnej mniejszej niż 1 na poziomie kondygnacji podziemnej, co stanowi naruszenie § 176 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury jw., przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego jw. odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia

z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu, a pozostałe, ewentualne nieprawidłowości wynikające z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej, niewymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowaną w związku ze zmianą sposobu zasilania kotłowni, z oleju opałowego na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1, stanowiącej część istniejącego budynku administracyjno – magazynowego Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 2 w Szepietowie na działce o numerze ewidencyjnym: 952.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

[Podpis]
ml. bryg. mgr Sebastian Zdanowicz

Otrzymują:

1. Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Szepietowie
ul. Przemysłowa 2,
18 – 210 Szepietowo,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem
ul. A. Mickiewicza 6,
18 – 200 Wysokie Mazowieckie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest **Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel. 85 653 73 28, e-mail: kwpsp@straz.bialystok.pl.
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.bialystok.pl.
3. Pani(a) dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe, mogą być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej - na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO*.
4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych **jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe**.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

*art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.