

[illegible]

- W miejscu połączeń wykonanych w wykopie, należy wykop poszerzyć do min. $60\text{cm}+d$

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO – INWESTYCYJNYCH				
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam				
ul. Rycerska 20/7 18-400 Łomża				
NR DT	BRANŻA	STADIUM	SKALA	ARK. NR
12/2020	sanitarna	P.W.	– – –	8
NAZWA INWESTYCJI: Instalacja wewnętrzna gazu niskiego ciśnienia w istniejącej kottowni w Składowicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie.				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Przemysłowa 2, 18–210 Szepietowo, działka nr ewid.: 952				
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój poprzeczny wykopu wewnętrznej (doziemnej) instalacji gazowej.				
	IMIE I NAZWISKO		DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Florczyk upr. do proj. I kler. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. 20w/0117/PM/08		24.09.2020	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Adasiewicz upr. do proj. I kler. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. 20w/0202/PM/08		24.09.2020	