SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZU



Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 – 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 – 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO – INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 Łomża

NR DT	BRANŻA	STADIUM	SKALA	ARK. NR
12/2020	sanitarna	P.W.	– – – –	11

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja wewnętrzna gazu niskiego ciśnienia w istniejącej kotłowni w Składnicy Agencji Rezew Materiałowych w Szepietowie.

ADRES INWESTYCJI: ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo, działka nr ewid.: 952

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat systemu detekcji gazu.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Florczyk upr. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. PDL/0117/PWOS/08	24.09.2020	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Adasiewicz upr. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. PDL/0116/PWOS/08	24.09.2020	